



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ
СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ БУРЯТИЯ

670000, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Кирова, д. 37

тел: (3012) 21- 26- 80, E-mail: eteo3709@burnet.ru

ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО Г. УЛАН-УДЭ

670000, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Ленина, 15,

тел: (3012) 21-32-20, 21-09-78, факс (3012) 21-12-54, E-mail: ogpn-gd@mail.ru

ПРЕДПИСАНИЕ № 162/1/59

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

«21» апреля 2014 года

Муниципальному автономному общеобразовательному учреждению «Средняя общеобразовательная школа № 52, ОГРН 1020300901675, ИНН 0323091916.

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения Главного государственного инспектора г. Улан-Удэ Республики Бурятия по пожарному надзору подполковник внутренней службы Думнов А.Н. № 375 от «18» июля 2013 г. ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" в период

« 18 » апреля 20 14 г. с 10 час. 30 мин. до 14 час. 30 мин. Продолжительность 4

« 21 » апреля 20 14 г. с 10 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. Продолжительность 7

проведена внеплановая проверка контроля за исполнением предписания № 375/1/199 от 01.08.2013 года, срок которого истек 15.04.2014 г. территории, зданий и помещений : Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 52, ОГРН зарегистрированного и осуществляющего свою деятельность по адресу: г.Улан-Удэ ул. Крылова 77 «а»

заместителем главного государственного инспектора г. Улан-Удэ по пожарному надзору Поплавской Оксаной Владимировной

совместно с директором МАОУ СОШ № 52 Санжеева Н.В

(указывается должность, фамилия и инициалы лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо выполнить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

| № п/п | Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения | Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены | Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности | Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение) |
|-------|---|---|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Электросети на первом этаже здания в части размещения мастерских выполнены с нарушением требований ПУЭ, имеются видимые нару- | ППР утвержденных ППРФ № 390 от 25.04.2012 г. п. 42 а | 01.09.2014 | |

| | | | | |
|---|---|---|------------|--|
| | шения изоляции электропроводов, а также допускается прокладка электросетей проводом АППВ, без кабель каналов, крепление которого осуществляется гвоздями, что создает непосредственную угрозу возникновения пожара. | | | |
| 2 | Левое крыло третьего этажа здания не обеспечено вторым эвакуационным выходом, имеющийся выход не отвечает требованиям к эвакуационным, а именно проходит через кабинет химии и подсобное помещение учителя. Ширина двери указанного выхода составляет 0,8 метра при требуемой ширине 1,2м. | СНиП21-01-97*п. 6.9*,6.14,п. 6.29 | 01.09.2014 | |
| 3 | Имеющийся выход из помещения пищеблока непосредственно наружу здания не отвечает требованиям к эвакуационным, а именно Двери эвакуационного выхода не обеспечивают требуемую ширину прохода на путях эвакуации, поскольку не открываются на всю ширину путей эвакуации, тем самым перегораживая частично указанный путь. Открывание дверей происходит не по ходу эвакуации. Высота дверного проема менее 1,9 метра и составляет 1,17м | СНиП21-01-97*п. 6.31*,6.16,6.17. | 01.09.2014 | |
| 4 | Отсутствует второй выход из помещения актового зала, где допускается пребывание людей превышающем 50 человек. | СНиП21-01-97*п. 6.26 | 01.09.2014 | |
| 5 | Отсутствует второй выход из помещения зала питания столовой, где допускается пребывание людей превышающем 50 человек. | ППР утвержденных ППРФ № 390 от 25.04.2012 г. п.25 | 01.09.2014 | |

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке, назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Заместитель главного госинспектора г. Улан-Удэ

по пожарному надзору

подполковник внутренней службы Поплавская О.В.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора)

« 21 » апреля 2014 г.



(подпись)

М.Л.П.

Предписание для исполнения получил: Директор МАОУ СОШ № 52 Санжеева Н.В.

(подпись)

«21» апреля 2014 г.

(должность, фамилия, инициалы)